



Zgierz, dnia 22.03.2024r.

HŚ.9022.5.2.2024

### **Ocena obszarowa jakości wody Gminy Miasto Ozorków za 2023 r.**

Na podstawie § 23 ust. 1, 2, 3 pkt. 2, ust 4 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2017r. poz. 2294) oraz przeprowadzonych w 2023 r. badań wody w zakresie monitoringu parametrów grupy A i grupy B, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu stwierdza, że:

**woda produkowana przez Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. na potrzeby wodociągu publicznego Ozorków - spełniała na koniec 2023 r. wymagania zawarte w załączniku nr 1 w/w rozporządzenia Ministra Zdrowia i nadawała się do spożycia przez ludzi.**

Wodociąg publiczny Ozorków wyprodukował w 2023 roku 845 705 m<sup>3</sup> wody do spożycia, średnia produkcja wyniosła 2 317 m<sup>3</sup>/dobę. Z wodociągu korzystało ok. 18,3 tys. osób.

Woda zasilająca powyższy wodociąg pochodzi z ujęcia podziemnego i podlega uzdatnianiu poprzez jej filtrowanie na złożach żwirowych, usuwających nadmiar żelaza i manganu oraz napowietrzaniu.

W 2023 r. była okresowo stosowana dezynfekcja wody roztworem podchlorynu sodu.

W ocenianym okresie w wodzie z wodociągu Ozorków odnotowano dwukrotnie pojawienie się pojedynczych bakterii z grupy coli. Ponieważ w badanych próbkach wody wykluczono zanieczyszczenie fekalne, woda przez cały okres działań naprawczych mogła być używana do spożycia. Profilaktycznie zalecono jej przegotowywanie przed spożyciem, mając na uwadze osoby z obniżoną odpornością i małe dzieci. W omawianym okresie nie stwierdzono przekroczeń parametrów fizykochemicznych.

Nie rejestrowano zgłoszeń reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody z obszaru zasilanego przez wodociąg publiczny Ozorków. Nie rejestrowano skarg konsumentów na organoleptyczną jakość wody. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami mikrobiologicznymi PPIS w Zgierzu prowadził dwa postępowania administracyjne w zakresie doprowadzenia wody z wodociągu Ozorków do obowiązujących wymagań.

**Zastępca Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego w Zgierzu**

**mgr Beata Próchniewicz**  
**/dokument podpisany elektronicznie/**

**Otrzymują:**

1. Burmistrz Miasta Ozorków
2. Starosta Powiatu Zgierskiego
3. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi